

Váš dopis značky:
Ze dne: 2. 2. 2018

Naše č. j.: KHSJC 04348/2018/HDM.CB-CK-PT
Spisová značka: S-KHSJC 04348/2018/2

Optim projekt s. r. o. – Ing. Martin Uher
Domažlická 1053/15
130 00 Praha 3 - Žižkov

Vyřizuje: Bc. Eva Šustrová
Tel. číslo: 387 712 922

Datum: 9. 3. 2018

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví
„Stavební úpravy objektu Netolice č. p. 82, za účelem změny užívání“ – projektová dokumentace pro
stavební řízení.**

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy vydává dle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko

s projektovou dokumentací na akci „Stavební úpravy objektu Netolice č. p. 82, za účelem změny užívání“ (dále jen „projektová dokumentace“) předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 19. 2. 2018 žadatelem – optim projekt s. r. o. - Ing. Martin Uher, Domažlická 1053/ 15, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 067 34 413, který na základě plné moci ze dne 5. 1. 2018 zastupuje investora – Eliška Reindlová, Hornická 658, 384 11 Netolice, jako podkladem pro stavební řízení

se souhlasí.

Odůvodnění:

Žadatel podal KHS Jihočeského kraje dne 19. 2. 2018 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na shora uvedenou akci. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v přízemí objektu č.p. 82 ve Václavské ulici v Netolicích (parc. č. 44/1, k.ú. Netolice) za účelem změny užívání. V současné době jsou zmiňované prostory zkolaudovány jako prostory kadeřnictví. Stavebními úpravami dojde ke změně užívání na prostory pro zřízení dětské skupiny Janinka, kterou bude navštěvovat max. 6 dětí ve věku 2 – 5 let. Celková plocha prostoru dětské skupiny činí 82, 80 m².

Vyzděním prosklené dělicí příčky vznikne šatna (5,5 m²) a denní místnost/herna (27,60 m²). Bude vybudována umývárna se dvěma umyvadly pro děti do 3 let věku ve výšce 430 mm a pro děti od 3 -5 let ve výšce 500 mm od podlahy, vanou se zástěnou a skříní k uskladnění dětských nočníků a toaletních potřeb. V prostoru WC budou osazeny dvě dětské mísy a k omytí rukou bude k dispozici omývátko ve výšce 430 mm od podlahy. V prostorách umývárny a dětského WC bude umístěna směšovací baterie. Výtoková voda bude nastavena na teplotu max. 40 °C. V rámci stavebních úprav dojde k vybudování výdejny stravy. Výdejna bude vybavena kuchyňskou linkou s dřezem, chladicím zařízením, myčkou nádobí a zařízením pro ohřev stravy. Stávající hygienické zařízení (WC, umyvadlo) bude využívat personál DS. K uložení úklidových prostředků bude sloužit stávající úklidová komora s výlevkou. Z původního skladu bude vytvořena odpočinková místnost se šesti lehátky. Z odpočinkové místnosti a z přilehlého schodiště v chodbě je možný přístup do venkovního dvora, který je součástí objektu. Denní místnost/herna a odpočinková místnost je osvětlena přirozeně oknem. Umělé osvětlení prostor DS bude navrženo dle výpočtu. Odvětrání šatny a odpočinkové místnosti bude zajišťovat okno. Denní místnost/herna, umývárna dětí, WC – děti, výdejna stravy, WC pro pečující personál a úklidová komora budou odvětrány nuceně stropními ventilátory napojené na potrubní vedení a vyvedeny nad střešní plášť objektu. Větrání bude řešeno jako podtlakové, kdy

přívod čerstvého vzduchu bude zajištěn okny. Ve dveřích budou instalovány větrací mřížky pro zajištění proudění vzduchu mezi místnostmi s okny.

Objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu a napojen na stávající kanalizaci.

Správní orgán KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako dotčený orgán státní správy posoudil projektovou dokumentaci v souladu s požadavky předpisů, které se vztahují k tomuto typu zařízení, tj. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a vyhláška č. 281/2014 Sb. o hygienických na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje⁽¹¹¹⁾
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

Eva Šustrová

Bc. Eva Šustrová

rada oddělení hygieny dětí a mladistvých CB-CK-PT

Příloha: PD